

宝鸡钛业股份有限公司 消防控制系统改造 采购公告

(SBB2024055)

一、项目名称：宝鸡钛业股份有限公司关于 消防控制系统改造项目 的采购公告

二、采购项目内容、规模及概况：对熔铸厂消防控制系统进行升级改造

三、资金来源信息：自筹资金

四、监督部门名称：宝钛集团有限公司纪委综合室

五、供应商的资格能力要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，为具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，供应商应具有消防系统检测维护保养、维修、设计、安全评估等相应资质和业绩。

六、本项目不允许联合体响应。

七、公告内容：

1. (一) 技术要求：在 01-3B 机关楼一楼生产科办公室内改建一间消防控制室（面积约 40 平米）配桌椅、文件柜一套。将现有办公室进门封闭，在走廊侧设置一扇钢制防火逃生门，使用消防推杆锁，向外开启，尺寸与走廊其余各门一致。地板吊顶应采用防静电阻燃材料。

2. 将 01-3B 机关楼一楼综合管理科库房现有进门封闭，在走廊侧设置一扇防盗门，并将库房墙面刷白。

3. 01-9 消防控制室的报警、控制信号通过分厂预留的光纤网络联络至 01-3B 消防控制室。实现以 01-3B 消防控制室为主控制室，调控全分厂的消防报警控制。01-3B 控制室增加火灾报警系统配套设备，并增设火灾自动报警主机，应实现将报警信息推送至相应管理人员手机功能。

4. 新建 01-3C 厂房、01-3B 厂房、01-3B 机关楼、01-4 厂房、破碎间消防控制系统。01-4 厂房消防报警控制信息与 01-9 消防控制室联络，由 01-9 统一联络至 01-3B 控制室。01-4 至 01-9 厂房，01-3C 至 01-3B 厂房之间需挖沟进行电缆敷设。

5. 因厂房高度超出，计划安装吸气式感烟火灾探测器，配备消防救援喇叭；机关楼内安装点型光电感烟探测器，配备声光报警器、手动报警按钮、消防广播。

6. 厂房烟雾传感器安装范围：

01-3C：25 跨到 30 跨之间。

01-3B：15 跨到 26 跨之间。

01-4：全厂房。

破碎间：全厂房。

应急救援喇叭应在厂房指定位置安装。

7. 具体安装数量及位置，由具有消防系统设计资质的公司结合厂房所需设防范围及厂房土建图设计出图并按规范安装调试。

8. 所安装各类消防设备需提供相应合格证明。

9. 未尽事宜以现场实际为准。

(二) 报名及采购文件获取方式：

(1) 报名及采购文件工本费缴纳时间：自采购公告发布之日起至到 2024 年 4 月 19 日 8 时 30 分 00 秒，收到汇款后以电子邮件形式统一发售采购文件。

(2) 采购文件售价：500 元/份，售后不退（报名单位从基本帐户汇款至宝鸡钛业股份有限公司并备注项目编号、名称的采购文件工本费）。汇款帐号：2603021909022104788 开户行：工行宝鸡高新大道支行

(3) 报名确认信息（以下信息以电子邮件发送，发送后需电话确认）：

A. 参加采购项目编号及名称、报名公司名称、联系人及方式请标注在邮件正文；

B 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）

(4) 报名联系人：刘女士 电话&传真：0917—3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

(5) 技术洽谈联系人：苗凌燕 电话 0917-3382114

(三) 未尽事宜联系宝鸡钛业股份有限公司资产设备部 刘女士

八、响应文件递交时间：详见采购文件

递交方式：纸质文件递交

邮寄地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 88 号宝钛办公楼 15 楼资产设备部。

九、实施会时间及地点：

详见采购文件。

采购项目负责人： (签字)

采购单位：宝鸡钛业股份有限公司资产设备部